ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 657/21 **Oznaka uzorka:** 6381/21

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BIJELE VODE
	Adresa:	UPRAVA VIK-A
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namjenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6381/21
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 02.03.2021., 09:45 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serija proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 7°C; Tz 5 °C; VPU UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2021------15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16.	**Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007**	***Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

05.03.2021.

Datum izvještaja

M.P

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 657/21 **Oznaka uzorka:** 6381/21

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

*** Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

Analitičar:

Mr. sc. Adis Hrvačić, dipl.ing

05.03.2021.

(Datum završetka ispitivanja)

Prigovor (pritužba, žalba):Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 658/21 **Oznaka uzorka:** 6382/21

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	STUDENAC
	Adresa:	VANJSKA ČESMA (IVO TRUTINA)
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namjenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6382/21
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 02.03.2021., 10:00 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serija proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 7,3°C; Tz 5 °C; VPU UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2021------15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16.	**Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007**	***Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

05.03.2021.

Datum izvještaja

M.P

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 658/21 **Oznaka uzorka:** 6382/21

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

*** Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

Analitičar:

05.03.2021. Mr. sc. Adis Hrvačić, dipl.ing

(Datum završetka ispitivanja)

☐*Prigovor (pritužba, žalba):Te+387(030) 51 13 94*

««« Kraj izvještaja »»»

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 659/21 **Oznaka uzorka:** 6383/21

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PALEŽ
	Adresa:	J.U DOM ZDRAVLJA KISELJAK
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namjenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6383/21
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 02.03.2021., 10:10 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serija proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,1 mg/l; Tv 11,2°C; Tz 21 °C; VPU UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2021------15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16.	**Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007**	***Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

05.03.2021.

Datum izvještaja

M.P

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 659/21 **Oznaka uzorka:** 6383/21

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

*** Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

Analitičar:

05.03.2021. Mr. sc. Adis Hrvačić, dipl.ing

(Datum završetka ispitivanja)

☐*Prigovor (pritužba, žalba):Te+387(030) 51 13 94*

«« Kraj izvještaja »»

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 660/21 **Oznaka uzorka:** 6384/21

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	POTKRAJ
	Adresa:	B.P TIOIL
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namjenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6384/21
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 02.03.2021., 10:20 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serija proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 8,4°C; Tz 21,7 °C; VPU UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2021------15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16.	**Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007**	***Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

05.03.2021.

Datum izvještaja

M.P

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 660/21 **Oznaka uzorka:** 6384/21

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

*** Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

Analitičar:

05.03.2021.

Mr. sc. Adis Hrvačić, dipl.ing

(Datum završetka ispitivanja)

☐*Prigovor (pritužba, žalba):Te+387(030) 51 13 94*

«« Kraj izvještaja »»

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 661/21 **Oznaka uzorka:** 6385/21

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PRIJEVORI
	Adresa:	VRTIĆ sv.FRANJO
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namjenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6385/21
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 02.03.2021., 10:35 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serija proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 9,1°C; Tz 22,7 °C; VPU UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2021------15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16.	**Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007**	***Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

05.03.2021.

Datum izvještaja

M.P

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 661/21 **Oznaka uzorka:** 6385/21

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

*** Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

Analitičar:

05.03.2021.

Mr. sc. Adis Hrvačić, dipl.ing

(Datum završetka ispitivanja)

☐*Prigovor (pritužba, žalba):Te+387(030) 51 13 94*

«« Kraj izvještaja »»

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 662/21 **Oznaka uzorka:** 6386/21

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BORINA
	Adresa:	VANJSKA ČESMA (GORAN GOJSILOVIĆ)
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namjenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6386/21
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 02.03.2021., 10:45 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serija proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 7°C; Tz 8,5 °C; VPU UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2021------15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16.	**Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007**	***Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

05.03.2021.

Datum izvještaja

M.P

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 662/21 **Oznaka uzorka:** 6386/21

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.
*** Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

Analitičar:
Mr. sc. Adis Hrvačić, dipl.ing

05.03.2021.
(Datum završetka ispitivanja)

☐*Prigovor (pritužba, žalba):Te+387(030) 51 13 94*

«« Kraj izvještaja »»

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 663/21 **Oznaka uzorka:** 6387/21

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	VRBOVNIK
	Adresa:	PRIVATNA KUĆA (OMER AGIĆ)
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namjenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6387/21
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 02.03.2021., 10:50 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serija proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 7,2°C; Tz 17 °C; VPU UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2021------15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16.	**Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007**	***Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

05.03.2021.

Datum izvještaja

M.P

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 663/21 **Oznaka uzorka:** 6387/21

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

*** Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

Analitičar:
Mr. sc. Adis Hrvačić, dipl.ing

05.03.2021.
(Datum završetka ispitivanja)

☐*Prigovor (pritužba, žalba):Te+387(030) 51 13 94*

«« Kraj izvještaja »»

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 664/21 **Oznaka uzorka:** 6388/21

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	GRAHOVCI
	Adresa:	REZERVOAR PALEŽ
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☒ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☐ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☐ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☒ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namjenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6388/21
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 02.03.2021., 11:03 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serija proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 9°C; Tz 10,5 °C; VPU UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2021------15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16.	**Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007**	***Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

05.03.2021.

Datum izvještaja

M.P

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr Zudi Osmani

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 664/21 **Oznaka uzorka:** 6388/21

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

*** Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

Analitičar:

05.03.2021. Mr. sc. Adis Hrvačić, dipl.ing

(Datum završetka ispitivanja)

☐*Prigovor (pritužba, žalba): Te+387(030) 51 13 94*

«« Kraj izvještaja »»

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 665/21 **Oznaka uzorka:** 6389/21

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DUBRAVE
	Adresa:	REZERVOAR PALEŽ
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☒ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☐ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☐ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☒ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namjenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6389/21
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 02.03.2021., 11:06 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serija proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 8,9°C; Tz 10,5 °C; VPU UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2021------15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16.	**Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007**	***Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

05.03.2021.

Datum izvještaja

M.P.

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 665/21 **Oznaka uzorka:** 6389/21

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

*** Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

Analitičar:

05.03.2021. Mr. sc. Adis Hrvačić, dipl.ing

(Datum završetka ispitivanja)

Prigovor (pritužba, žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 666/21 **Oznaka uzorka:** 6390/21

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DOCI
	Adresa:	O.Š KISELJAK
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namjenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6390/21
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 02.03.2021., 11:25 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serija proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☒ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 8,8°C; Tz 20 °C; VPU UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2021------15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16.	**Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007**	***Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

05.03.2021.

Datum izvještaja

M.P

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnička 1.; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 666/21 **Oznaka uzorka:** 6390/21

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37·C +/- 1·C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

*** Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).**

Analitičar:
Mr. sc. Adis Hrvačić, dipl.ing

05.03.2021.
(Datum završetka ispitivanja)

☐*Prigovor (pritužba, žalba):Te+387(030) 51 13 94*

«« Kraj izvještaja »»

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnička 1; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 666/21 **Oznaka uzorka:** 6390/21

Laboratorij za sanitarnu kemiju
REZULTATI FIZIKALNO-KEMIJSKIH ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat	Ref. vrijednost **	Metoda
Boja	-	**prihvatljivo**	prihvatljivo	Vizualna procjena
Miris	-	**prihvatljivo**	prihvatljivo	Organoleptika
Okus	-	**-**	prihvatljivo	Organoleptika
Rezidualni klor	mg/l	**<0,1**	0,5	Kolorimetrijski sa o-tolidinom
Mutnoća	NTU	**0,39**	prihvatljivo	BAS EN ISO 7027-1:2017
Reakcija pH	pH jed.	**7,58**	6,5 – 9,5	BAS EN ISO 10523:2013
Elektrovodljivost	µS/cm	**419**	2.500	BAS EN 27888:2002
Kloridi	mg /l	**5,47**	250	BAS ISO 9297:2002
Permanganatni indeks	O_2 mg/l	**<0,5**	5,0	BAS EN ISO 8467:2002
Amonijak	mg NH_4^+/l	**0,001**	0,50	BAS ISO 7150-1:2002
Nitrati	mg NO_3^-/l	**10,89**	50,0	SMEWW 23nd 4500-NO_3 B
Nitriti	mg NO_2^-/l	**<0,001**	0,5	BAS EN 26777:2000
Kalcij	mg/l	**-**	-	Kompleksometrijska titracija
Magnezij	mg/l	**-**	-	Kompleksometrijska titracija
Ukupna tvrdoća vode	°nj	**-**	-	Kompleksometrijska titracija
Suhi ostatak	mg/l	**-**	-	Gravimetrija
Željezo	µg /l	**12**	200	BAS ISO 6332:2000
Mangan	µg /l	**<1,0**	50	Spektrofotometrijska sa amonijpersulfatom

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio B i C.

Šef Odsjeka za sanitarnu kemiju:

03.03.2021.

(Datum završetka ispitivanja)

Mr. sci. Terezija Šapina, dipl. ing. kem. tehn.

Prigovor (pritužba, žalba):
Tel: +387 (030) 51 13 94

« Kraj izvještaja »

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.